

АКТ ПРОВЕРКИ

исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности БУ
ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»

14 июня 2017 г.

с. Верхний Мамон

Заместитель прокурора Верхнемамонского района советник юстиции Глотов Александр Николаевич на основании указания прокуратуры Воронежской области от 20.07.2011 № 84/7, указания прокуратуры Воронежской области от 30.06.2016 № 76/7 с участием врио. Главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору Тюленевым И.С. в присутствии руководителя бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлова В.С., с 10.00 ч. до 14.00 ч. 13.06.2017 и с 9.00 ч. до 12.00 ч. 14.06.2017 провел проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в бюджетном учреждении Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» по адресу: Воронежская обл., Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральная, д. 2; Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а; Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Так, вопреки требованиям ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» дополнительно не оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

Кроме того, в нарушение пункта 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 за зданием котельной складированы горючие материалы в виде деревянных досок, а также другой строительный мусор.

В нарушение п. 3 и п. 4 статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», складские помещения не имеют табличек с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности.

В нарушение пункта 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, пожарный водоем не обозначен указателем.

В нарушение пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, руководитель организации не обеспечил исправность автоматической пожарной сигнализации, а именно: отключены шлейфы № 5 (мастерская), № 7 (гараж), № 8 (столовая), № 9 (помещение парикмахерской).

В нарушение пункта 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей на объекте по адресу: с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136.

Заместитель прокурора
Верхнемамонского района


советник юстиции



А.Н. Глотов


Врио главного государственного
инспектора Павловского и Верхнемамонского
районов по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы



М.С. Тюленев

Руководитель БУ ВО «Верхнемамонский
психоневрологический интернат»




В.С. Жигайлов

Возражения по поводу указанных нарушений в акте:

1. В мае 2017г была составлена смета на ремонт пожарной сигнализации. На данный момент договор на ремонт помп. сигнализации находится на согласовании в Департаменте финансов Воронежской области.
2. Договор на закупку и перезарядку огнетушителей находится на согласовании в Департаменте финансов Воронежской области.

Данные нарушения обещаются устранить до 31.07.2017г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0056
о назначении административного наказания

« 26 » июня 20 17 г

с. Верхний Мамон

Я, заместитель начальника отдела – заместитель главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору Тюленев Иван Сергеевич, ул. 60 лет Октября, 2, с. Верхний Мамон, Воронежской области,

в присутствии заместителя прокурора Верхнемамонского района советника юстиции Глотова Александра Николаевича,

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного заместителем прокурора Верхнемамонского района советником юстиции Гловым Александром Николаевичем, от «15» июня 2017 года №№ б/н в отношении директора БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлова Владимира Семеновича

Фамилия Жигайлов

Имя Владимир

Отчество Семенович

Дата и место рождения 31.07.1967 г.р., уроженец с. Цапково, Богучарского района Воронежской области.

Зарегистрированный (ая) по месту жительства/пребывания Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2.


Фактически проживающий (ая) Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2.

Документ удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 20 12 № 522769, выдан отделением УФМС России по Воронежской области в Россошанском районе 04.09.2012 г.

Работающий (ая), служащий (ая) БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»,
в должности директора

Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены и понятны



(подпись, дата)

В.С. Жигайлов

(инициалы и фамилия)

Материалами установлено, что прокуратурой Верхнемамонского района, с участием заместителя начальника отдела – заместителя главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Тюленева Ивана Сергеевича, с 10.00 ч. до 14.00 ч. 13 июня 2017 года и с 09.00 ч. до 12.00 ч. 14 июня 2017 года проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объекте защиты: БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат», расположенном по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175 А, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д.136 В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» обязанность соблюдать требования пожарной безопасности возложена на руководителей организаций. Вместе с тем, в ходе указанной проверки директор Жигайлов Владимир Семенович, являясь руководителем указанного объекта, 14 июня 2017 года в 12 часов 00 минут на объекте защиты: БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат», расположенном по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175 А, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д.136, нарушил требования пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской

Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

1. а именно: В нарушение части 12 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, БУ ВО «Верхнемамонский ПНИ» дополнительно не оборудован (оснащен) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.
2. В нарушение п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, за зданием котельной складированы горючие материалы в виде деревянных досок, а также другой строительный мусор.
3. В нарушение п. 3 и п. 4 статьи 27 Федерального закона № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, складские помещения не имеют табличек с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности.
4. В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, пожарный водоем не обозначен указателем.
5. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, руководитель организации не обеспечил исправность автоматической пожарной сигнализации, а именно: отключены шлейфы № 5 (мастерская), № 7 (гараж), № 8 (столовая), № 9 (помещение парикмахерской).
6. В нарушение п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей на объекте по адресу: с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136,

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 2

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела директор Жигайлов Владимир Семенович, документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений требований пожарной безопасности не представил. С нарушениями, вменяемыми ему, согласился, вину свою признал, обещала устранить нарушения в разумные сроки и просил строго не наказывать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 20.4; 29.9 ч. 1 п.1; 29.10 ч.1,3,5; 28.6 ч. 1; 32.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание

раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

(ст. 4.2, ч.1 п.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным (ой) должностное лицо Жигайлова Владимира Семеновича

в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 20.4 ч.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях в соответствии с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении № б/н от 15.16.2017 вынесенным заместителем прокурора Верхнемамонского района советником юстиции Готовым Александром Николаевичем

за нарушение требований пожарной безопасности: Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

учитывая: что с 30.04.2017 года, на территории Воронежской области введен особый противопожарный режим, согласно постановлению Правительства Воронежской области от 13.04.2017 № 299 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Воронежской области». Поскольку директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов Владимир Семенович не принял должных мер к надлежащему исполнению требований пожарной безопасности в БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» в условиях особого противопожарного режима, что создает угрозу жизни и

ровью людей, его действия образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

привлечь директора Жигайлова Владимира Семеновича,

к административному наказанию в виде административного штрафа на сумму 15000 рублей

Объявить должностному лицу Жигайлову Владимиру Семеновичу

что настоящее постановление в соответствии со ст. 30.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях может быть обжаловано главному государственному инспектору Воронежской области по пожарному надзору или его заместителю по адресу: ул. Куцыгина, д. 28, г. Воронеж или Павловском районном суде по адресу: ул. 1-го Мая, д. 29, г. Павловск, Воронежская область.
в течении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Должностному лицу Жигайлову Владимиру Семеновичу,

разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лица, вынесшего постановление _____

И.С. Тюленев

Копию постановления на 2 л. получил (а) _____

(подпись, дата)

В.С. Жигайлов

(фамилия и инициалы)

Дата вступления постановления в законную силу « _____ » _____ 20 _____ г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Телефон доверия:

Главное управление МЧС России по Воронежской области.

Почтовый адрес: 396006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, телефон 77-99-00.

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. исполнено « _____ » _____ 20 _____ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « _____ » _____ 20 _____ г.

Исх. № _____

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
(извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, или банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.07.2010 N 175-ФЗ)

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель.

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Информацию получил (а): 26 » 06 2017 г.  (В.С. Жигайлов)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПАВЛОВСКОМУ И
ВЕРХНЕМАМОНСКОМУ РАЙОНАМ

396420, г. Павловск, Воронежской обл.,
ул. Восточная, 2 «а/1»
тел./факс (47362) 2-75-28

№ _____
на № _____ от _____

Директору БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический
интернат»

Жигайлову Владимиру Семеновичу
(наименование организации)

ул. Молодежная, д. 4, кв. 2,

с. Цапково, Россошанский район,

Воронежская область

(адрес места жительства или нахождения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

по устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения

« 26 » июня 2017 г.

с. Верхний Мамон

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель начальника отдела – заместитель главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору Тюленев Иван Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление N 0056 от « 26 » июня 2017 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы должностное лицо -

Жигайлова Владимира Семеновича

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного) по адресу: Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, прокуратурой Верхнемамонского района, с участием заместителя начальника отдела – заместителя главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Тюленева Ивана Сергеевича, с 10.00 ч. до 14.00 ч. 13 июня 2017 года и с 09.00 ч. до 12.00 ч. 14 июня 2017 года проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объекте защиты: БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат», расположенном по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175 А, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д.136 В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» обязанность соблюдать требования пожарной безопасности возложена на руководителей организаций. Вместе с тем, в ходе указанной проверки директор Жигайлов Владимир Семенович, являясь руководителем указанного объекта, 14 июня 2017 года в 12 часов 00 минут на объекте защиты: БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат», расположенном по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175 А, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул.

Станичная, д.136, нарушил требования пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1. а именно: В нарушение части 12 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, БУ ВО «Верхнемамонский ПНИ» дополнительно не оборудован (оснащен) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.
2. В нарушение п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, за зданием котельной складированы горючие материалы в виде деревянных досок, а также другой строительный мусор.
3. В нарушение п. 3 и п. 4 статьи 27 Федерального закона № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, складские помещения не имеют табличек с категориями по пожарной и взрывопожарной опасности.
4. В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, пожарный водоем не обозначен указателем.
5. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, руководитель организации не обеспечил исправность автоматической пожарной сигнализации, а именно: отключены шлейфы № 5 (мастерская), № 7 (гараж), № 8 (столовая), № 9 (помещение парикмахерской).
6. В нарушение п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей на объекте по адресу: с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136,

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 2

Кодекса РФ об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:

1. Незамедлительно принять меры по устранению нарушений.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
2. Организовать контроль за устранением указанных нарушений.


В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ~~непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,~~ предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)



И.С. Тюленев
(расшифровка подписи)

Копию представления получил(а) Жб» 06 2017г.  директор

(дата, подпись, должность, ФИО)

Жигайлов Владимир Семенович

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)