



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПАВЛОВСКОМУ И ВЕРХНЕМАМОНСКОМУ РАЙОНАМ

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)

юридического лица

№ 103

г. Павловск

(место составления акта)

«29» ноября 2017 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин

(время составления акта)

По адресу/адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер.
(место проведения проверки)

Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д.
72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а.

Объекты защиты: имущество юридического лица, (включая объекты, расположенные на территориях
поселений, а также территория, здания, сооружения, строения, транспортные средства,
технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и
защиты людей при пожаре (территория, административное здание, здание жилых корпусов №№ 1, 2,
здание склада, здание жилого корпуса Лозовского отделения милосердия).

Категория риска объекта защиты: высокий риск.

Правообладатель (правообладатели): бюджетное учреждение Воронежской области
«Верхнемамонский психоневрологический интернат».

На основании: распоряжения «О проведении плановой, выездной проверки юридического лица» от
26.10.2017 № 103.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический
интернат», БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"07" ноября 2017 г. с 11 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин.

"15" ноября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин.

"16" ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

"16" ноября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

"29" ноября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 07 по 28 ноября 2017 года; 16 рабочих дней, 16 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому и Верхнемамонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Воронежской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор БУ ВО
 (заполняется при проведении выездной проверки)
«Верхнемамонский психоневрологический интернат» В.С. Жигайлов 07.11.2017 в «11» час. «30»
мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андраханов Денис Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: инженер БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Размочаев Владимир Алексеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№п/п	Нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами	Положения (нормативных) правовых актов требования, которых нарушены	Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2			
1.	Отсутствуют плафон предусмотренный конструкцией светильника в коридоре административного здания №1.	(п. 42в Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
2.	Отсутствует плафон предусмотренный конструкцией светильника в помещении отдела кадров в административном здании №1.	(п. 42в Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
3.	Не дооборудована автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели) комната №1 на первом этаже жилого корпуса.	(п. 61 Правил противопожарного режима; п. 14 Табл. 1, п. 6.1 НПБ 110-03*)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
4.	Не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон.	(п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
5.	Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса.	(ст. 1;37 ФЗ-69; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
с. Русская Журавка, ул. 50 лет победы, д. 72			
6.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.

	менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)	Федерации)	интернат» Жигайлов В.С.
7.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136			
8.	Не проводилась проверка работоспособности источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2017 года.	(п. 55 Правил противопожарного режима)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
9.	Не приспособлена для целей пожаротушения в любое время года водонапорная башня.	(п. 60 (1) Правил противопожарного режима)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
10.	Не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса.	(ст. 1; 37 ФЗ-69; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
11.	Выход из подвального этажа выполнен в помещение холла, сообщающегося с общим коридором на первом этаже жилого корпуса, без учета требований нормативных документов по пожарной безопасности.	(ст. 1; 37 ФЗ-69; п. 4.5 СНиП 2.01.02-85*; п. 1.1; 4.3; 6.9 СНиП 21-01-97*; п. 4.18 СП 4.13130.2013)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
12.	Не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса.	(п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
13.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
14.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а			
15.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
16.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре фонаря.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

■ нарушений не выявлено -----
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(В.А. Размочаев)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица.)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.11.2017 № 103/1/43.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(подпись проверяющего)


(В.А. Размочаев)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов Владимир Семёнович.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» 11 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0077
по делу об административном правонарушении

« 29 » ноября 20 17 г.

г. Павловск

Я, начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андраханов Денис Владимирович, ул. Восточная, д. 2-а/1, г. Павловск, Воронежской области.

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, что должностное лицо:

Фамилия: Жигайлов

Имя: Владимир

Отчество: Семёнович

Дата и место рождения: 31.07.1967 г.р., с. Цапково, Богучарский район, Воронежская область

Зарегистрированный по месту жительства/пребывания: Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2, 89290063529.

Фактически проживающий: Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2, 89290063529.

Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 20 12 № 522769 выдан отделением УФМС России по Воронежской области в Россошанском районе 04.09.2012, код подразделения 360-036.

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался.

Работающий/служащий бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат», в должности директора.

29.11.2017 в 15 часов 00 минут на территории, в зданиях, помещениях объектов защиты по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а, нарушил требования пожарной безопасности – Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; Нормы пожарной безопасности 110-03* «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Свод правил 4.13130.2013 системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

а именно:

с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

1. Отсутствуют плафон предусмотренный конструкцией светильника в коридоре административного здания №1.(п. 42в Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
2. Отсутствует плафон предусмотренный конструкцией светильника в помещении отдела кадров в административном здании №1.(п. 42в Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
3. Не дооборудована автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели) комната №1 на первом этаже жилого корпуса.(п. 61 Правил противопожарного режима; п. 14 Табл. 1, п. 6.1 НПБ 110-03*)
4. Не имеют устройств для samozакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон. (п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)
5. Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса.(ст. 1;37 ФЗ-69; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)

с. Русская Журавка, ул. 50 лет победы, д. 72

6. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
7. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136

8. Не проводилась проверка работоспособности источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2017 года. (п. 55 Правил противопожарного режима)
9. Не приспособлена для целей пожаротушения в любое время года водонапорная башня. (п. 60 (1) Правил противопожарного режима)
10. Не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса. (ст. 1; 37 ФЗ-69; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)
11. Выход из подвального этажа выполнен в помещение холла, сообщающегося с общим коридором на первом этаже жилого корпуса, без учета требований нормативных документов по пожарной безопасности. (ст. 1; 37 ФЗ-69; п. 4.5 СНиП 2.01.02-85*; п. 1.1; 4.3; 6.9 СНиП 21-01-97*; п. 4.18 СП 4.13130.2013)
12. Не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса. (п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)
13. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
14. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а

15. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
16. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре фонаря.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

т.е. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов Владимир Семёнович документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений требований пожарной безопасности не представил, с вменяемыми нарушениями согласился, раскаялся в содеянном, просил строго не наказывать.

ПОСТАНОВИЛ:

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 20.4; 29.9 ч. 1 п.1; 29.10 ч.1,3,5; 28.6 ч. 1; 32.1., ч. 3⁵ ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях

и принимая во внимание раскаяние лица совершившего административное правонарушение
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

(ст. 4.2. п. 1 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

(указывается статья и номер пункта)

Признать виновным должностное лицо Жигайлова Владимира Семёновича
в соответствии с протоколом об административном правонарушении от 29.11.2017 № 0077
составленным начальником отдела – главным государственным инспектором Павловского
и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы
Андрахановым Денисом Владимировичем

(кем)

за нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ),

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N
390; Норм пожарной безопасности 110-03* «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»; Свода правил 4.13130.2013 системы противопожарной защиты «Ограничение
распространения пожара на объектах защиты»,

за что предусмотрено административное наказание в соответствии со ст. 20.4 ч. 1
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

привлечь к административному наказанию в виде предупреждения

(указывается вид взыскания: штраф или предупреждение)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан (а) свидетельствовать против самого себя и близких родственников.

Должностное лицо, вынесшее постановление 29.11.17 Андраханов Д.В.

Копию постановления на д.л. получил 29 » 11 2017 г. Жигайлов В.С.

Дата вступления в законную силу « » 20 г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Телефон доверия:

Главное управление МЧС России по Воронежской области.
Почтовый адрес: 396006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, телефон 77-99-00.

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № от « » 20 г. исполнено « » 20 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » 20 г.

Исх. №



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области
(наименование территориального органа МЧС России)

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, тел. (4732) 71-20-82
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому и Верхнемамонскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

396420, Воронежская область, г. Павловск,

ул. Восточная, д. 2 «а»/1, тел. (47362) 2-75-28
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 103/1/43

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

29 ноября 2017 года

г. Павловск

Бюджетному учреждению Воронежской области
«Верхнемамонский психоневрологический интернат»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т.п.)

Директору БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»
Жигайлову Владимиру Семёновичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору от 26.10.2017 № 103, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 07 по 29 ноября 2017 года проведена плановая выездная проверка начальником отдела – главным государственным инспектором Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Андрахановым Денисом Владимировичем на территории, в зданиях и помещениях объектов защиты БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»: (территория, административное здание, здание жилых корпусов №№ 1, 2, здание склада, здание жилого корпуса Лозовского отделения милосердия), расположенных по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер.Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с инженером БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Размочаевым Владимиром Алексеевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют плафон предусмотренный кон-	(п. 42в Правил противопо-	до 01.06.2018	

с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

	струкцией светильника в коридоре административного здания №1. Оборудовать светильник плафоном предусмотренным конструкцией светильника в коридоре административного здания №1.	пожарного режима в Российской Федерации)		
2.	Отсутствует плафон предусмотренный конструкцией светильника в помещении отдела кадров в административном здании №1. Оборудовать светильник плафоном предусмотренным конструкцией светильника в помещении отдела кадров в административном здании №1.	(п. 42в Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.06.2018	
3.	Не дооборудована автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели) комната №1 на первом этаже жилого корпуса. Дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией комнату №1 (установить пожарные извещатели) на первом этаже жилого корпуса.	(п. 61 Правил противопожарного режима; п. 14 Табл. 1, п. 6.1 НПБ 110-03*)	до 01.06.2018	
4.	Не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон. Оборудовать двери устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон.	(п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	до 01.06.2018	
5.	Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса. Выполнить ограждение на кровле здания жилого корпуса.	(ст. 1; 37 Ф3-69; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)	до 01.06.2018	

с. Русская Журавка, ул. 50 лет победы, д. 72

6.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) Обеспечить весь дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.06.2018	
7.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) Обеспечить весь дежурный персонал электрическими фонарями.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.06.2018	

с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136

8.	Не проводилась проверка работоспособности источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2017 года. Проводить проверку работоспособности источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью.	(п. 55 Правил противопожарного режима)	до 01.06.2018	
9.	Не приспособлена для целей пожаротушения в любое время года водонапорная башня. Приспособить водонапорную башню для целей пожаротушения для забора воды в любое время года.	(п. 60 (1) Правил противопожарного режима)	до 01.06.2018	

10.	Не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса. Выполнить ограждение на эксплуатируемой плоской кровле здания жилого корпуса.	(ст. 1; 37 Ф3-69; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)	до 01.06.2018	
11.	Выход из подвального этажа выполнен в помещении холла, сообщающегося с общим коридором на первом этаже жилого корпуса, без учета требований нормативных документов по пожарной безопасности. Выполнить выход из подвального этажа в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	(ст. 1; 37 Ф3-69; п. 4.5 СНиП 2.01.02-85*; п. 1.1; 4.3; 6.9 СНиП 21-01-97*; п. 4.18 СП 4.13130.2013)	до 01.06.2018	
12.	Не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса. Оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса.	(п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	до 01.06.2018	
13.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) Обеспечить весь дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.06.2018	
14.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) Обеспечить весь дежурный персонал электрическими фонарями.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.06.2018	
с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а				
15.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) Обеспечить весь дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.06.2018	
16.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре фонаря.) Обеспечить весь дежурный персонал электрическими фонарями.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.06.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела - главный государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

Павловского и Верхнемамонского районов

инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Андраханов Д.В.

" 29 " 11 2017 г.

Предписание для исполнения на 2 л. получил:



" 29 " (подпись) 11 2017 г.



Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.

(должность, фамилия, инициалы)