


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином

реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» сентября 2022 г., 36230061000203564933

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнемамонскому району управлени
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской
области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» декабря 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2311/013-36/25-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 2а

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 24 ноября 2023 г., № 2311/013-36/25-П/ПВП, учетный номер проверки 36230061000203564933.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Стрельцов Олег Сергеевич – старший инспектор государственный инспектор по пожарному надзору в Верхнемамонском районе Главного управления МЧС России по Воронежской области (государственный инспектор РФ по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, глав инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (ней) замена была произведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и в которых предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с постановлением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Воронежская, р-н Верхнемамонский, с Лозовое, ул Станичная, Дом 136
2. обл Воронежская, р-н Верхнемамонский, с Гороховка, ул Советская, Дом 175А
3. обл Воронежская, р-н Верхнемамонский, с Русская Журавка, ул 50 лет Победы, Дом 72
4. обл Воронежская, р-н Верхнемамонский, с Верхний Мамон, пер Центральный, Дом 2

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "Верхнемамонский центр реабилитации социализации" ИНН 3606002330, адрес регистрации юридического лица: 396460, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ, СЕЛО ВЕРХНИЙ МАМОН, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 2, -----, ----

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «12» декабря 2023 года, 09 час. 00 мин.
по «22» декабря 2023 года, 16 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
23 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и сверх срока службы, установленного

- изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.. Место выявления нарушения: Отделение с. Русская Журавка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
- Срок устранения нарушения:**
01.11.2024
2. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.. Место выявления нарушения: Отделение с. Русская Журавка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 18, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.
- Срок устранения нарушения:**
01.11.2024
3. Руководитель организации не обеспечил размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения". . Место выявления нарушения: Отделение с. Русская Журавка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 11, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".
- Срок устранения нарушения:**
01.11.2024
4. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: Отделение с. Русская Журавка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 54, Прочее абзац 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- Срок устранения нарушения:**
01.11.2024
5. Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. Место выявления нарушения: Отделение с. Русская Журавка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 54, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
- Срок устранения нарушения:**
01.11.2024
6. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020, п. 4.3.12; СП 52.13330.2016, п. 7.6.. Место выявления нарушения: Отделение с. Русская Журавка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности
- Срок устранения нарушения:**
01.11.2024
7. Руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания на

дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособлений для samozакрывания.. Место выявления нарушения: Отделение с. Лозовое, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

8. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.. Место выявления нарушения: Отделение с. Лозовое, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
9. Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. Место выявления нарушения: Отделение с. Лозовое, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
10. Руководитель организации не обеспечил размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения". Место выявления нарушения: Отделение с. Лозовое, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 11, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
11. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: Отделение с. Лозовое, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
12. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.. Место выявления нарушения: Отделение с. Гороховка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:

- 01.11.2024
Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: Отделение с. Гороховка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
14. Руководитель организации не обеспечил размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения". Место выявления нарушения: Отделение с. Гороховка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 11, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
15. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения.. Место выявления нарушения: Отделение с. Гороховка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
16. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: Отделение с. Гороховка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
17. Система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии во всем здании.. Место выявления нарушения: Отделение с. Гороховка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
18. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.. Место выявления нарушения: Отделение с. Гороховка, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 18, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На дверях (люках) технических этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
19. Система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии во всем здании.. Место выявления нарушения: Отделение с. Верхний Мамон, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и

пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:
01.11.2024

20. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения.. Место выявления нарушения: Отделение с. Верхний Мамон, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Срок устранения нарушения:
01.11.2024

21. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.. Место выявления нарушения: Отделение с. Верхний Мамон, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:
01.11.2024

22. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.. Место выявления нарушения: Отделение с. Верхний Мамон, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 18, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:
01.11.2024

23. Руководитель организации не обеспечил размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения". Место выявления нарушения: Отделение с. Верхний Мамон, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 11, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".

Срок устранения нарушения:
01.11.2024

24. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: Отделение с. Верхний Мамон, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
01.11.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (исполнительного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор государственный инспектор по пожарному надзору в Верхнемамонском районе Главного управления МЧС России по Воронежской области (государственный инспектор РФ по пожарному надзору) Стрельцов Олег Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 63745B1372DB7CB8796E27E9D195D985
Владелец: Стрельцов Олег Сергеевич
Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Стрельцов Олег Сергеевич - Старший инспектор государственный инспектор по пожарному надзору Верхнемамонском районе Главного управления МЧС России по Воронежской области (государственный инспектор РФ по пожарному надзору), телефон: 84735556551, e-mail: o.strelcov@36.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, отказавшегося от ознакомления)

«16» часов «00» минут «22» 12 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

