



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПАВЛОВСКОМУ И ВЕРХНЕМАМОНСКОМУ РАЙОНАМ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица

от " 03 " декабря 2018 года № 136

1. Провести проверку в отношении: бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат», БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат», ИНН 3606002330, ОГРН 1023601069689, юридический адрес: 396460 Воронежская область Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Объекты защиты: имущество юридического лица, (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также территория, здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре (территория, административное здание, здание жилых корпусов №№ 1, 2, здание склада, здание жилого корпуса Лозовского отделения милосердия).

Правообладатель (правообладатели): бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

Категория риска объекта защиты: высокий риск.

2. Место нахождения: 396460, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а.

(юридического лица, филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: начальника отдела – главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Андраханова Дениса Владимировича, заместителя начальника отдела – заместителя главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору капитана внутренней службы Тюленева Ивана Сергеевича.

(фамилия, имя отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: ---

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции – 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана плановых проверок на 2018 год (размещенного на официальном сайте Прокуратуры Воронежской области и Главного управления МЧС России по Воронежской области). Проверочный лист, приложение №1 к приказу МЧС России от 28.08.2018 №261.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения
 - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

защита жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров и ограничение их последствий

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: с "07" декабря 2018 года по "26" декабря 2018 года включительно, 14 (четырнадцать) рабочих дней

К проведению проверки приступить с: " 07 " декабря 2018 г.

Проверку окончить не позднее: " 26 " декабря 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

1). Ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года "О пожарной безопасности" N 69-ФЗ; ч. 9, ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года N 290 "О Федеральном государственном пожарном надзоре".

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

1). Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»; свод правил 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре»; свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; свод правил 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты «Электрооборудование»; свод правил 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; свод правил 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; свод правил 9.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Огнетушители»; свод правил 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод»; свод правил 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

2). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; Нормы пожарной безопасности 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; Нормы пожарной безопасности 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; Нормы пожарной безопасности 235-97 «Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования пожарной безопасности и методы испытаний»; Нормы пожарной безопасности 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; Нормы пожарной безопасности 245-01 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»; Нормы пожарной безопасности 151-00 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; Нормы пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Вилы, размеры, общие технические требования»; Нормы пожарной безопасности 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Проверочный лист, приложение №1 к приказу МЧС России от 28.08.2018 №261.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Рассмотрение и анализ документов: с 07 по 26 декабря 2018 года.

2) Осмотр, обследование объектов защиты: с 07 по 26 декабря 2018 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о Федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290; Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 года N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

13.1. Организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструкции, планы, журналы инструктажей и т.д.) по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

13.2. Приемосдаточные документы по системам противопожарной защиты (пожаротушения, сигнализации, противодымной защиты, вентиляции, оповещения, водоснабжения).

13.3. Журнал проведения технического обслуживания и ремонта огнетушителей, паспорта на них, сертификаты пожарной безопасности.

13.4. Договора, планы-графики, журналы, акты технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий, инструкции по эксплуатации.

13.5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица, документы подтверждающие его полномочия.

13.6. Исполнительную документацию на средства противопожарной защиты.

13.7. Акты проверок систем и средств противопожарной защиты объекта.

13.8. Документы по проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки).

13.9. Декларацию пожарной безопасности.

13.10. Документы, подтверждающие проведение обучения работников по программе пожарно-технического минимума.

13.11. Документы о проведении капитального, текущего ремонта зданий (частей зданий), помещений.

13.12. Запросы в вышестоящие органы управления о выделении денежных средств на выполнение требований пожарной безопасности и ответы на них.

Начальник отдела -
главный государственный инспектор
Павловского и Верхнемамонского районов

по пожарному надзору
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Д.В. Андраханов

С распоряжением ознакомлен,
один экземпляр получил, проверка начата

12 2018г. 10⁰⁰

В.С. Шмаев
Директор БУ ВО Верхнемамонский ПЧ-11
(дата, время, подпись, должность, фамилия и инициалы)

Андраханов Денис Владимирович, начальник отдела – главный государственный инспектор
Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору тел. 8(47362) 2-75-28

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПАВЛОВСКОМУ И ВЕРХНЕМАМОНСКОМУ РАЙОНАМ

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

№ 136

г. Павловск, ул. Восточная, д. 2 а/1
(место составления акта)

«26» декабря 2018 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин

(время составления акта)

По адресу/адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер.
(место проведения проверки)

Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а.

Объекты защиты: имущество юридического лица, (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также территория, здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре (территория, административное здание, здание жилых корпусов №№ 1, 2, здание склада, здание жилого корпуса Лозовского отделения милосердия).

Категория риска объекта защиты: высокий риск.

Правообладатель (правообладатели): бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

На основании: распоряжения «О проведении плановой, выездной проверки юридического лица» от 03.12.2018 № 136.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат». БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"07" декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

"12" декабря 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин.

"26" декабря 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 07 по 26 декабря 2018 года; 14 рабочих дня, 08 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому и Верхнемамонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Воронежской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» В.С. Жигайлов 07.12.2018 в «10» час. «00» мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андраханов Денис Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: инженер БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Быковских Сергеем Михайловичем.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№п/п	Нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами	Положения (нормативных) правовых актов требования, которые нарушены	Фамилия, имя, отчество, по которому возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2			
1.	На дверях эвакуационных выходов из общих коридоров первого и второго этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности «Выход».	(п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
2.	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки.	(п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
3.	Не имеют уплотнений в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон.	(п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
4.	Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса.	(ст. 1; 37 ФЗ-69; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
с. Русская Журавка, ул. 50 лет победы, д. 72			
5.	Отсутствуют пожарные извещатели в кабинете директора.	(п. 61, 63 Правил противопожарного режима)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
6.	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки.	(п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
7.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных	(п. 9 Правил противопожарного	Директор БУ ВО «Верхнемамонский

	продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)	режима в Российской Федерации)	психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
8.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136			
9.	Не проводилась проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2018 года.	(п. 55 Правил противопожарного режима)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
10.	Отсутствуют на светильниках колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией в палате №5 и бытовой комнате.	(п. 42в Правил противопожарного режима)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
11.	В палате №18 для отделки потолка использован материал (пенопласт-пенополистирол) с неизвестными показателями пожарной опасности.	(ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
12.	В палате №22 для отделки потолка использован материал (пластик) с неизвестными показателями пожарной опасности.	(ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
13.	Не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса.	(ст. 1; 37 ФЗ-69; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
14.	Не все двери имеют уплотнения в притворах, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса.	(п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
15.	Отсутствуют пожарные извещатели в помещении парикмахерской и смежной с ней комнате.	(п. 61,63 Правил противопожарного режима)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
16.	Отсутствуют пожарные извещатели в изоляторе.	(п. 61,63 Правил противопожарного режима)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
17.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнеамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
18.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на	(п. 9 Правил противопожарного	Директор БУ ВО «Верхнеамонский

	каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фанаря.)	режима в Российской Федерации)	психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а			
19.	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки.	(п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
20.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.
21.	Не обеспечен электрическими фанарями дежурный персонал из расчета не менее одного фанаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре фанаря.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

■ нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)
Д.В. Андраханов
 (подпись проверяющего)
 РАЙОНА
 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПО ПОЖАРНОМУ
 НАДЗОРУ
 860


 (С.М. Быковских)
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
 представителя)

26.12.2018


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63; проверочный лист (приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 №261).

Подписи лиц, проводивших проверку:



 (С.М. Быковских)
 (подпись проверяющего)


 (С.М. Быковских)
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
 представителя)

26.12.2018

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов Владимир Семёнович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26» 12 2018 г. 
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

394006, г. Воронеж, ул. Кузнецова, д. 28, тел. (4732) 71-20-82

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по Павловскому и Верхнемамонскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

396420, Воронежская область, г. Павловск,

ул. Восточная, д. 2 «а»/1, тел. (47362) 2-75-28

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 136/1/63

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

26 декабря 2018 года

г. Павловск

Бюджетному учреждению Воронежской области

«Верхнемамонский психоневрологический интернат»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

Директору БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»

Жигайлову Владимиру Семёновичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору от 03.12.2018 № 136, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 07 по 26 декабря 2018 года проведена плановая выездная проверка начальником отдела – главным государственным инспектором Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Андрехановым Денисом Владимировичем на территории, в зданиях и помещениях объектов защиты БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»: (территория, административное здание, здание жилых корпусов №№ 1, 2, здание склада, здание жилого корпуса Лозовского отделения милосердия), расположенных по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с инженером БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Быковских Сергеем Михайловичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименова-ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненне)
1	2	3	4	5
с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2				

1.	На дверях эвакуационных выходов из общих коридоров первого и второго этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности «Выход». Обеспечить двери эвакуационных выходов из общих коридоров первого и второго этажа знаками пожарной безопасности «Выход».	(п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	
2.	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. Провести проверку состояния огнезащитной обработки.	(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	
3.	Не имеют уплотнений в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон. Оборудовать двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон, уплотнениями в притворах.	(п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНИП 21-01-97*)	до 01.05.2019	
4.	Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса. Выполнить ограждение на кровле здания жилого корпуса.	(ст. 1;37 ФЗ-69; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНИП 21-01-97*)	до 01.05.2019	

с. Русская Журавка, ул. 50 лет победы, д. 72

5.	Отсутствуют пожарные извещатели в кабинете директора. Оборудовать кабинет директора пожарными извещателями.	(п. 61,63 Правил противопожарного режима)	до 01.05.2019	
6.	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. Провести проверку состояния огнезащитной обработки.	(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	
7.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) Обеспечить весь дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	
8.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) Обеспечить весь дежурный персонал электрическими фонарями.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	

с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136

9.	Не проводилась проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2018 года. Провести проверку работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения.	(п. 55 Правил противопожарного режима)	до 01.05.2019	
10.	Отсутствуют на светильниках колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией в палате №5 и бытовой комнате. Оборудовать светильники в палате №5 колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	(п.42в Правил противопожарного режима)	до 01.05.2019	
11.	В палате №18 для отделки потолка использован материал (пенопласт-пенополистирол) с неизвестными показателями пожарной опас-	(ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент	до 01.05.2019	

	ности. Использовать для отделки потолка материал с показателями пожарной опасности не ниже КМ2.	о требованиях пожарной безопасности)»)		
12.	В палате №22 для отделки потолка использован материал (пластик) с неизвестными показателями пожарной опасности. Использовать для отделки потолка материал с показателями пожарной опасности не ниже КМ2.	(ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	до 01.05.2019	
13.	Не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса. Предусмотреть ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса.	(ст. 1;37 ФЗ-69; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)	до 01.05.2019	
14.	Не все двери имеют уплотнения в притворах, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса. Оборудовать все двери, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса, уплотнениями в притворах.	(п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	до 01.05.2019	
15.	Отсутствуют пожарные извещатели в помещении парикмахерской и смежной с ней комнате. Оборудовать пожарными извещателями помещения парикмахерской и смежную с ней комнату.	(п. 61,63 Правил противопожарного режима)	до 01.05.2019	
16.	Отсутствуют пожарные извещатели в изоляторе. Оборудовать изолятор пожарными извещателями.	(п. 61,63 Правил противопожарного режима)	до 01.05.2019	
17.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) Обеспечить весь дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	
18.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) Обеспечить весь дежурный персонал электрическими фонарями.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	
с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а				
19.	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. Провести проверку состояния огнезащитной обработки.	(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	
20.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	

	Обеспечить весь дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.			
21.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре фонаря.) Обеспечить весь дежурный персонал электрическими фонарями.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела - главный государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

Павловского и Верхнемамонского районов

инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Андраханов Д.В.



(Андраханов Д.В.)

" 26 " 12 2018 г.

Предписание для исполнения на _____ л. получил:

[Handwritten signature in blue ink]

" 26 " (подпись) 12 2018 г.

Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.

(должность, фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0085
по делу об административном правонарушении

« 26 » декабря 2018 г.

г. Павловск

Я, начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андраханов Денис Владимирович, ул. Восточная, д. 2-а/1, г. Павловск, Воронежской области.

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, что должностное лицо:

Фамилия: Жигайлов

Имя: Владимир

Отчество: Семёнович

Дата и место рождения: 31.07.1967 г.р., с. Цапково, Богучарский район, Воронежская область

Зарегистрированный по месту жительства/пребывания: Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2, 89290063529.

Фактически проживающий: Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2, 89290063529.

Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 20 12 № 522769 выдан отделением УФМС России по Воронежской области в Россошанском районе 04.09.2012, код подразделения 360-036.

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался.

Работающий/служащий бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат», в должности директора.

26.12.2018 в 11 часов 00 минут на территории, в зданиях, помещениях объектов защиты по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а, нарушил требования пожарной безопасности. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

а именно:

с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

1. На дверях эвакуационных выходов из общих коридоров первого и второго этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности «Выход». (п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
2. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки.(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
3. Не имеют уплотнений в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон. (п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)
4. Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса.(ст. 1;37 ФЗ-69; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)

с. Русская Журавка, ул. 50 лет победы, д. 72

5. Отсутствуют пожарные извещатели в кабинете директора.(п. 61,63 Правил противопожарного режима)
6. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки.(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
7. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
8. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на

каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.)(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136

9. Не проводилась проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2017 года.(п. 55 Правил противопожарного режима)
10. Отсутствуют на светильниках колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией в палате №5 и бытовой комнате.(п. 42в Правил противопожарного режима)
11. В палате №18 для отделки потолка использован материал (пенопласт-пенополистирол) с неизвестными показателями пожарной опасности.(ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
12. В палате №22 для отделки потолка использован материал (пластик) с неизвестными показателями пожарной опасности.(ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
13. Не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса.(ст. 1;37 ФЗ-69; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)
14. Не все двери имеют уплотнения в притворах, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса. (п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)
15. Отсутствуют пожарные извещатели в помещении парикмахерской и смежной с ней комнате.(п. 61,63 Правил противопожарного режима)
16. Отсутствуют пожарные извещатели в изоляторе.(п. 61,63 Правил противопожарного режима)
17. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
18. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.)(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а

19. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки.(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
20. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре средства для защиты органов дыхания и зрения человека.)(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
21. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре фонаря.)(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

т.е. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов Владимир Семёнович документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений требований пожарной безопасности не представил, с вменяемыми нарушениями согласился, раскаялся в содеянном, просил строго не наказывать.

ПОСТАНОВИЛ:

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 20.4; 29.9 ч. 1 п.1; 29.10 ч.1,3,5; 28.6 ч. 1; 32.1., ч. 3⁵ ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание раскаяние лица совершившего административное правонарушение (указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства) (ст. 4.2. п. 1 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

(указывается статья и номер пункта)

Признать виновным должностное лицо Жигайлова Владимира Семёновича в соответствии с протоколом об административном правонарушении от 26.12.2018 № 0085 составленным начальником отдела – главным государственным инспектором Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Андрахановым Денисом Владимировичем

(кем)

за нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ),
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
за что предусмотрено административное наказание в соответствии со ст. 20.4 ч. 1
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

привлечь к административному наказанию в виде предупреждения
(указывается вид взыскания: штраф или предупреждение)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан (а) свидетельствовать против самого себя и близких родственников.

Должностное лицо, вынесшее постановление 26.12.2018 (Авбраханов Д.В.)

Копию постановления на ✓ л. получил 26» 12 2018 г. (Жигайлов В.С.)

Дата вступления в законную силу « » 20 г.
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Телефон доверия:
Главное управление МЧС России по Воронежской области.
Почтовый адрес: 396006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, телефон 77-99-00.

Отметка об исполнении постановления:
Постановление № от « » 20 г. исполнено « » 20 г.
Постановление направлено для принудительного исполнения: « » 20 г.
Исх. №

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конституция Российской Федерации (извлечение)

Статья 51

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.


3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Информацию получил: «26» 12 - 2018 г.



(Жигайлов В.С.)

ПРОТОКОЛ № 0085

об административном правонарушении

«26» декабря 2018 г.

г. Павловск, ул. Восточная, д. 2а/1

(место составления)

Я, начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андраханов Денис Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество лица государственного инспектора ГПН составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2., 28.3., 28.5., 23.34. Кодекса РФ об административных правонарушениях,

составил настоящий протокол о том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Жигайлов Владимир Семёнович
2. Дата и место рождения 31.07.1967 г.р., с. Цапково, Богучарский район, Воронежская область.
3. Адрес места жительства, тел. Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2, 89290063529.
4. Место работы (учебы) Бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»
5. Занимаемая должность директор
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 20 12 № 522769 выдан отделением УФМС России по Воронежской области в Россошанском районе 04.09.2012, код подразделения 360-036

«26» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут на территории, в зданиях, помещениях объектов

(адрес, место совершения нарушения)

защиты по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а, нарушил требования пожарной безопасности, Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

1. На дверях эвакуационных выходов из общих коридоров первого и второго этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности «Выход». (п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
2. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
3. Не имеют уплотнений в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон. (п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)
4. Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса. (ст. 1.37 ФЗ-69; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)

с. Русская Журавка, ул. 50 лет победы, д. 72

5. Отсутствуют пожарные извещатели в кабинете директора. (п. 61,63 Правил противопожарного режима)
6. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
7. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
8. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136

9. Не проводилась проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2017 года. (п. 55 Правил противопожарного режима)
10. Отсутствуют на светильниках колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией в палате №5 и

- бытовой комнате. (п.42в Правил противопожарного режима)
11. В палате №18 для отделки потолка использован материал (пенопласт-пенополистирол) с неизвестными показателями пожарной опасности. (ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
 12. В палате №22 для отделки потолка использован материал (пластик) с неизвестными показателями пожарной опасности. (ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
 13. Не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса. (ст. 1;37 ФЗ-69; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)
 14. Не все двери имеют уплотнения в притворах, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса. (п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)
 15. Отсутствуют пожарные извещатели в помещении парикмахерской и смежной с ней комнате. (п. 61,63 Правил противопожарного режима)
 16. Отсутствуют пожарные извещатели в изоляторе. (п. 61,63 Правил противопожарного режима)
 17. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
 18. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
- с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а**
19. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
 20. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
 21. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре фонаря.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

за что предусмотрена административная ответственность ст. 20.4 ч. 1

(указывается статья)

Кодекса РФ об административных правонарушениях

Потерпевший:

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 адрес места жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

 (подпись потерпевшего)

Свидетели правонарушения:

1. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 адрес места жительства _____

2. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 адрес места жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9., 25.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

1) _____
 (подпись свидетеля)

2) _____
 (подпись свидетеля)

К протоколу прилагаются _____

Подпись лица, составившего протокол 26.12.2018 (Андраханов Д.В.)

С протоколом ознакомлен (а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

26.12.2018
(дата)



(Подпись нарушителя) (Жигайлов В.С.)

Должностному лицу Жигайлову Владимиру Семёновичу разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан (а) свидетельствовать против самого себя и близких родственников.

(Подпись) (Жигайлов В.С.)

Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении 26.12.2018 в 12 часов 00 минут по адресу: Воронежская область, г. Павловск, ул. Восточная, д. 2а/1 (здание ПСЧ № 48), кабинет 23.

(время, дата, адрес)

мне объявлены (Подпись нарушителя) (Жигайлов В.С.)

26.12.2018.
(дата)

Объяснение нарушителя: С нарушением согласен
устранить в установленное время
при наличии финансирования.

(Подпись)

26.12.2018.
(дата)

Подпись нарушителя (Подпись) (Жигайлов В.С.)

Копию протокола получил (а): "26" 12 2018г. (Подпись) (Жигайлов В.С.)

ПРОТОКОЛ № 0085
об административном правонарушении

«26» декабря 2018 г.

г. Павловск, ул. Восточная, д. 2а/1
(место составления)

Я. начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андраханов Денис Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество лица государственного инспектора ГПН, составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2., 28.3., 28.5., 23.34. Кодекса РФ об административных правонарушениях,

составил настоящий протокол о том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Жигайлов Владимир Семёнович
2. Дата и место рождения 31.07.1967 г.р., с. Цапково, Богучарский район, Воронежская область.
3. Адрес места жительства, тел. Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2, 89290063529.
4. Место работы (учебы) Бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»
5. Занимаемая должность директор
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 20 12 № 522769 выдан отделением УФМС России по Воронежской области в Россошанском районе 04.09.2012. код подразделения 360-036

«26» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут на территории, в зданиях, помещениях объектов

(адрес, место совершения нарушения)

защиты по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а, нарушил требования пожарной безопасности. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

1. На дверях эвакуационных выходов из общих коридоров первого и второго этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности «Выход». (п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
2. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
3. Не имеют уплотнений в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон. (п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)
4. Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса. (ст. 1:37 Ф3-69; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)

с. Русская Журавка, ул. 50 лет победы, д. 72

5. Отсутствуют пожарные извещатели в кабинете директора. (п. 61,63 Правил противопожарного режима)
6. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
7. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
8. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136

9. Не проводилась проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2017 года. (п. 55 Правил противопожарного режима)
10. Отсутствуют на светильниках колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией в палате №5 и

- бытовой комнате. (п. 42в Правил противопожарного режима)
11. В палате №18 для отделки потолка использован материал (пенопласт-пенополистирол) с неизвестными показателями пожарной опасности. (ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
 12. В палате №22 для отделки потолка использован материал (пластик) с неизвестными показателями пожарной опасности. (ст. 134 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
 13. Не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса. (ст. 1; 37 ФЗ-69; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)
 14. Не все двери имеют уплотнения в притворах, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах жилого корпуса. (п. 62 Правил противопожарного режима; п. 6.18 СНиП 21-01-97*)
 15. Отсутствуют пожарные извещатели в помещении парикмахерской и смежной с ней комнате. (п. 61,63 Правил противопожарного режима)
 16. Отсутствуют пожарные извещатели в изоляторе. (п. 61,63 Правил противопожарного режима)
 17. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
 18. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а

19. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
20. Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
21. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре фонаря.) (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

за что предусмотрена административная ответственность ст. 20.4 ч. 1

(указывается статья)

Кодекса РФ об административных правонарушениях

Потерпевший:

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 адрес места жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

 (подпись потерпевшего)

Свидетели правонарушения:

1. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 адрес места жительства _____

2. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 адрес места жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9., 25.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

1) _____
 (подпись свидетеля)

2) _____
 (подпись свидетеля)

К протоколу прилагаются _____

Подпись лица, составившего протокол

26.12.2018

(Андраханов Д.В.)

С протоколом ознакомлен (а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены.



26.12.2018

(дата)

Подпись нарушителя

(Жигайлов В.С.)

Должностному лицу Жигайлову Владимиру Семёновичу

разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан (а) свидетельствовать против самого себя и близких родственников.

Подпись

(Жигайлов В.С.)

Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении 26.12.2018 в 12 часов 00 минут по адресу: Воронежская область, г. Павловск, ул. Восточная, д. 2а/1 (здание ПСЧ № 48), кабинет 23.

(время, дата, адрес)

мне объявлены

Подпись (подпись нарушителя)

(Жигайлов В.С.)

26.12.2018

(дата)

Объяснение нарушителя:

С нарушением согласен устранить в установленные сроки при наличии финансирования.

Подпись

26.12.2018

(дата)

Подпись нарушителя

(Жигайлов В.С.)

Копию протокола получил (а): "26" 12

2018г.

Подпись (Жигайлов В.С.)