



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПАВЛОВСКОМУ И ВЕРХНЕМАМОНСКОМУ РАЙОНАМ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля
о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "06" мая 2019 года № 34

1. Провести проверку в отношении: бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат», БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат», ИНН 3606002330, ОГРН 1023601069689, юридический адрес: 396460 Воронежская область Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Объекты защиты: имущество юридического лица, (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также территория, здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре (территория, административное здание, здание жилых корпусов №№ 1, 2, здание склада, здание жилого корпуса Лозовского отделения милосердия).

Правообладатель: бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

Категория риска объекта защиты: высокий риск.

2. Место нахождения: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: начальника отдела – главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Андраханова Дениса Владимировича; заместителя начальника отдела – заместителя главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору капитана внутренней службы Тюленева Ивана Сергеевича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора реестровый номер функции – 10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

контроля исполнения пунктов №1 – 21 законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63, срок для исполнения которых истёк.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки: – ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; – реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки: – реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; – реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); – реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; – реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; – реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; – сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если также причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: – реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

защита жизни и здоровья граждан, имущества, государства от пожаров.

7. Предметом настоящей проверки является:

(отметить нужное)

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

♦ **выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;**

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: с "14" мая 2019 года по "31" мая 2019 года включительно,

14 (четырнадцать) рабочих дней

К проведению проверки приступить с "14" мая 2019 года.

Проверку окончить не позднее "31" мая 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

1. ст. 6.1 абзац 5 п. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

ст. 10 ч. 2 п. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре".

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Визуальный осмотр объекта защиты и анализ документов с целью оценки выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63 с 14 мая 2019 года по 31 мая 2019 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о Федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290; Приказ МЧС России от 30.11.2016 N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности".

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

13.1. Ф.И.О. законного представителя юридического лица, документы, подтверждающие его полномочия.
13.2. Документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63.

Начальник отдела – главный государственный инспектор

Павловского и Верхнемамонского районов

по пожарному надзору

подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Д.В. Андраханов

С распоряжением ознакомлен,
один экземпляр получил, проверка начата

« ___ » _____ 2019г.

(дата, время, подпись, должность, фамилия и инициалы)

Начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андраханов Ленис Владимирович, тел. (47362) 2-75-28.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПАВЛОВСКОМУ И
ВЕРХНЕМАМОНСКОМУ РАЙОНАМ**

396420, г. Павловск, Воронежской обл.
ул. Восточная, 2 а/1

2705-дд/9-м/183-д-5-13-20
на № _____ от _____

Директору БУ ВО
«Верхнемамонский
Психоневрологический интернат»

В.С. Жигайлову

Об оформлении материалов проверки

Уважаемый Владимир Семенович!

В соответствии с распоряжением территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому и Верхнемамонскому районам от 06 мая 2019 года № 34 с 16 по 30 мая 2019 года проводится внеплановая выездная проверка, предметом которой является контроль исполнения законного предписания об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63. В ходе проверки установлен факт не выполнения в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63, что образует признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

С целью оформления и вручения материалов проверки, составленных в отношении Вас протокола об административном правонарушении по ст. 19.5 ч. 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст. 6 Федерального закона РФ от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», прошу Вас прибыть в территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому и Верхнемамонскому районам в 10 часов 00 минут 30 мая 2019 года по адресу: ул. Восточная, д. 2 а/1, г. Павловск, Павловский район, Воронежская область.

При себе иметь документ удостоверяющий личность (паспорт) и журнал учета проверок юридического лица (при его наличии).

В случае Вашей неявки в указанное время протокол будет составлен без Вашего присутствия и направлен по средствам почтовой связи или иным доступным способом.

При этом разъясняю права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.1 КоАП РФ:

Статья 51 Конституции РФ:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 25.1. КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:


1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

Начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору
подполковник внутренней службы



Д.В. Андразанов

(47362) 2-75-28



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПАВЛОВСКОМУ И ВЕРХНЕМАМОНСКОМУ РАЙОНАМ

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

№ 34

г. Павловск, ул. Восточная, д. 2 а/1
(место составления акта)

«30» мая 2019 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин
(время составления акта)

По адресу/адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер.
(место проведения проверки)

Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д.
72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а.

Объекты защиты: имущество юридического лица, (включая объекты, расположенные на территориях
поселений, а также территория, здания, сооружения, строения, транспортные средства,
технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и
защиты людей при пожаре (территория, административное здание, здание жилых корпусов №№ 1, 2,
здание склада, здание жилого корпуса Лозовского отделения милосердия).

Категория риска объекта защиты: высокий риск.

Правообладатель (правообладатели): бюджетное учреждение Воронежской области
«Верхнемамонский психоневрологический интернат».

На основании: распоряжения «О проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица»
от 06.05.2019 № 34.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический
интернат», БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"16" мая 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа 00 мин.

"30" мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 16 по 30 мая 2019 года; 11 рабочих дней, 06 часов. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической
работы по Павловскому и Верхнемамонскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Воронежской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заместитель директора БУ
(заполняется при проведении выездной проверки)

БУ «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Е.Б. Бородкин 16.05.2019 в «14» час.
«00» мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андраханов Денис Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: заместитель директора БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Бородкин Евгений Борисович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):не выполнены в установленный срок до 01 мая 2019 года пункты №2,4,6,7,8,13,15,16,17,18,19,20,21 законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63.

■ нарушения не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(Д.В. Андраханов)
(подпись проверяющего)

(Е.Б. Бородкин)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 30.05.2019 № 34/1/25.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(Д.В. Андраханов)
(подпись проверяющего)

(Е.Б. Бородкин)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов Владимир Семёнович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

30 » 05 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Воронежской области
(наименование территориального органа МЧС России)

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.28, тел. (4732)71-20-82
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по Павловскому и Верхнемамонскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

396420, Воронежская область, г. Павловск,
ул. Восточная, д. 2 «а»/1, тел. (47362) 2-75-28
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 34/1/25

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

30 мая 2019 года

г. Павловск

Бюджетному учреждению Воронежской области
«Верхнемамонский психоневрологический интернат»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

Директору БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»

Жигайлову Владимиру Семёновичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору от 06.05.2019 № 34, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 16 по 30 мая 2018 года проведена плановая выездная проверка начальником отдела – главным государственным инспектором Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Андряхановым Денисом Владимировичем на территории, в зданиях и помещениях объектов защиты БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»: (территория, административное здание, здание жилых корпусов №№ 1, 2, здание склада, здание жилого корпуса Лозовского отделения милосердия), расположенных по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер.Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем директора БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Бородкиным Евгением Борисовичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2

1.	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. Провести проверку состояния огнезащитной обработки.	(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.12.2019	
2.	Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса. Выполнить ограждение на кровле здания жилого корпуса.	(ст. 1;37 Ф3-69; п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)	до 01.12.2019	
с. Русская Журавка, ул. 50 лет победы, д. 72				
3.	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. Провести проверку состояния огнезащитной обработки.	(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.12.2019	
4.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) Обеспечить весь дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.12.2019	
5.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три фонаря.) Обеспечить весь дежурный персонал электрическими фонарями.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.12.2019	
с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136				
6.	Не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса. Предусмотреть ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса.	(ст. 1;37 Ф3-69; п. 2.8 СНиП 2.01.02-85*; п. п. 1.1; 4.3; 8.11 СНиП 21-01-97*)	до 01.12.2019	
7.	Отсутствуют пожарные извещатели в помещении парикмахерской и смежной с ней комнате. Оборудовать пожарными извещателями помещения парикмахерской и смежную с ней комнату.	(п. 61,63 Правил противопожарного режима)	до 01.12.2019	
8.	Отсутствуют пожарные извещатели в изоляторе. Оборудовать изолятор пожарными извещателями.	(п. 61,63 Правил противопожарного режима)	до 01.12.2019	
9.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии три средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) Обеспечить весь дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.12.2019	
10.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.12.2019	

	три фонаря.) Обеспечить весь дежурный персонал электрическими фонарями.			
с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а				
11.	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки. Провести проверку состояния огнезащитной обработки.	(п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.12.2019	
12.	Не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре средства для защиты органов дыхания и зрения человека.) Обеспечить весь дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.12.2019	
13.	Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. (Днем находятся 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии четыре фонаря.) Обеспечить весь дежурный персонал электрическими фонарями.	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	до 01.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник отдела - главный государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

Павловского и Верхнемамонского районов

инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Андраханов Д.В.



(Андраханов Д.В.)

" 30 " 05 2019 г.

Предписание для исполнения на 4 л. получил:

(Handwritten signature)

Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С.

(должность, фамилия, инициалы)

" 30 " 05 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 0036
об административном правонарушении

«30» мая 20 19 г.

г. Павловск, ул. Восточная, д. 2а/1
(место составления)

Я, начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андраханов Денис Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество лица государственного инспектора ГПН, составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2., 28.3., 28.5., 23.34. Кодекса РФ об административных правонарушениях,

составил настоящий протокол о том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Жигайлов Владимир Семёнович
2. Дата и место рождения 31.07.1967 г.р., с. Цапково, Богучарский район, Воронежская область.
3. Адрес места жительства, тел. Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2, 89290063529.
4. Место работы (учебы) Бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»
5. Занимаемая должность директор
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 20 12 № 522769 выдан отделением УФМС России по Воронежской области в Россошанском районе 04.09.2012, код подразделения 360-036

«30» мая 20 19 г. в 12 часов 00 минут на территории, в зданиях, помещениях объектов

(адрес, место совершения нарушения)

защиты по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а, директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов Владимир Семёнович, не выполнил в установленный срок, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере социального обслуживания, законное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63,

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

- не выполнил в установленный срок до 01 мая 2019 года пункты №2,4,6,7,8,13,15,16,17,18,19,20,21 законное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63.

за что предусмотрена административная ответственность ст. 19.5 ч. 13

(указывается статья)

Кодекса РФ об административных правонарушениях

Потерпевший:

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
адрес места жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

(подпись потерпевшего)

Свидетели правонарушения:

1. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
адрес места жительства _____

2. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
адрес места жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9., 25.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

1) _____
(подпись свидетеля)

2) _____
(подпись свидетеля)

К протоколу прилагаются _____


Подпись лица, составившего протокол _____

(Андраханов Д.В.)

С протоколом ознакомлен (а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены


30.05.2019г

(дата)


(Жигайлов В.С.)
(подпись нарушителя)

Должностному лицу Жигайлову Владимиру Семёновичу


разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан (а) свидетельствовать против самого себя и близких родственников.


(Жигайлов В.С.)
(подпись)

Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении при получении повестки (определения) от Мирового судьи судебного участка №4 в Павловском судебном районе Воронежской области.

(время, дата, адрес)

мне объявлены


(Жигайлов В.С.)
(подпись нарушителя)

30.05.19г.
(дата)


Объяснение нарушителя:

Нарушение не умышленно в погоне за выгодами в сфере с/отрасли в целях достаточного финансирования областного бюджета.

30 05 2019

(дата)

Подпись нарушителя


(Жигайлов В.С.)

Копию протокола получил (а): "30 " 05 2019г.

(Жигайлов В.С.)

_____ 20__ г.
территориальный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Павловскому и
Верхнемамонскому районам Воронежской области
396420, Воронежская область,
г. Павловск, ул. Восточная, д. 2^{а/1}

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче материалов административного дела
по подведомственности (для принятия иных мер воздействия)

(исключено зачеркнуть)

«30» мая 2019 г.

г. Павловск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, начальник отдела – главный государственный инспектор Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору Андряханов Денис Владимирович,

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

рассмотрев протокол об административном правонарушении N 0036 от «30» мая 2019 г. и материалы на должностное лицо - директора БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлова Владимира Семёновича,

(полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

Установил:

«30» мая 2019 г. в 12 часов 00 минут в зданиях и помещениях объектов защиты БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат», по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2; с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136; с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72; с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а, директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов Владимир Семёнович, не выполнил в установленный срок, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере социального обслуживания, законное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63,

(указываются дата, адрес, место совершения правонарушения, существо нарушения или невыполнения)

чем совершил (а)(о) административное правонарушение, предусмотренное 19.5 ч.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.12, 23.1 ч.1

(указываются номера статей (дополнит. 29.4 ч.1 п.5))

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

29.7 ч.1 п.9; 29.9 ч.2 п.1, 2] и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Передать материалы административного дела в отношении должностного лица - директора БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлова Владимира Семёновича Мирному судье судебного участка №4 в Павловском судебном районе Воронежской области Смирнову Анатолию Владимировичу, 396460, Воронежская обл., с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 16.

(формулировка принятого решения о передаче по подведомственности или для принятия иных мер воздействия) (указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения,

вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

2. О принятом решении уведомить директора БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлова Владимира Семёновича.

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)



30.05.2019

Д.В. Андряханов
(расшифровка подписи)

Копию определения и протокола получил (а)

(подпись должностного лица)

«30» 05 2019 г.

В.С. Жигайлов
(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

02 июля 2019 года

с. Верхний Мамон

Мировой судья судебного участка № 4 в Павловском судебном районе Воронежской области А.В. Смирнов, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка № 4 Павловского судебного района Воронежской области материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 13 Кодекса РФ Об административных правонарушениях, в отношении должностного лица – директора бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлова Владимира Семеновича, 31.07.1967 года рождения, уроженца с. Цапково Богучарского района Воронежской области, зарегистрированного и проживающего: Воронежская область, Россошанский район, с. Цапково, ул. Молодежная, д. 4, кв.2,

установил:

30 мая 2019 года в 12.00 ч. на территории, в зданиях, помещениях объектов защиты по адресам: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д. 2, с. Лозовое, ул. Станичная, д. 136, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72, с. Гороховка, ул. Советская, д. 175а, директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов В.С. не выполнил в установленный срок, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере социального обслуживания, законное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63, а именно: не выполнил в установленный срок до 01 мая 2019 г. пункты № 2,4,6,7,8,13,15,16,17,18,19,20,21 законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63, за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Жигайлов В.С. надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела, что подтверждено уведомлением о вручении заказного письма, но в судебное заседание не явился .

В соответствии со ст. 25.1 ч. 2 КоАП РФ, в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

При указанных обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть настоящее дело об административном правонарушении в отсутствие правонарушителя.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему выводу.

Административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа,

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Как усматривается из представленных материалов дела директором БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайловым В.С. не выполнены пункты №№ 2,4,6,7,8,13,15,16,17,18,19,20,21 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.12.2018 № 136/1/63, выданного главным государственным инспектором Павловского и Верхнемамонского районов по пожарному надзору Андрахановым Д.В.

Предписание № 136/1/63 от 26.12.2018 года об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности следует считать законным, поскольку оно выдано уполномоченным органом без нарушений прав проверяемого лица, получено последним в тот же день, не обжаловано и не отменено в установленном действующим законодательством порядке.

Факт совершения административного правонарушения и виновность директора БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлова В.С. подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно: протоколом об административном правонарушении № 0036 от 30 мая 2019 года, в котором изложено существо правонарушения; копией предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 136/1/63 от 26.12.2018 г.; актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 34 от 30.05.2019 г., а также иными материалами дела.

Указанные доказательства получены в соответствии с требованиями закона, не доверять сведениям, указанным в них, оснований не имеется.

Действия Жигайлова В.С. суд квалифицирует по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания

Обстоятельств, смягчающих и (или) отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

На основании изложенного, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным назначить Жигайлову В.С. административное наказание в виде минимального размера штрафа, предусмотренного для должностных лиц санкцией ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.1. и 29.10. КоАП РФ, мировой судья

постановил:

Директора БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлова Владимира Семеновича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса

Российской Федерации Об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Штраф перечислять по реквизитам:

УФК по Воронежской области (Администратор доходов-Главное управление МЧС России по Воронежской области), л/сч. 04311783970, ИНН 3664061454, КПП 366401001, ОКТМО 20633000, БИК 042007001, р/сч. 40101810500000010004, Отделение Воронеж, г. Воронеж, КБК 17711607000016000140.

Разъяснить, что согласно требованиям ч. 2 ст. 31.2, ч. 1,5 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Квитанция об оплате штрафа подлежит предоставлению в судебный участок № 4 в Павловском судебном районе Воронежской области по адресу: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, д. 16.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении вышеуказанного срока, постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате в течение десяти суток направляется судебному приставу-исполнителю для исполнения.

В отношении лица, не уплатившего административный штраф, судебным приставом-исполнителем составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Павловский районный суд Воронежской области через мирового судью судебного участка № 4 в Павловском судебном районе Воронежской области.

Мировой судья

А.В. Смирнов

